



Terralba, 5 agosto 2026

## ACQUA NON POTABILE

### AVVISO SUI PARAMETRI RILEVATI

Con riferimento all'Ordinanza del Sindaco n. 27 del 04/08/2026 con la quale è stato fatto **divieto in via cautelativa, di utilizzo dell'acqua della rete pubblica per scopi potabili ed alimentari, rimanendo consentiti gli usi domestici e per l'igiene della persona.**

Ad integrazione dei precedenti avvisi si informa che la non conformità ai requisiti minimi dei valori rilevati è relativa ai seguenti parametri (come da comunicazione della ASL):

| Parametro         | Unità di misura | Valore | Giudizio    | Riferimento<br>Min | Normativo<br>Max |
|-------------------|-----------------|--------|-------------|--------------------|------------------|
| Batteri Coliformi | MPN/100ml       | 2      | Fuori Norma | -                  | 0                |
| Escherichia coli  | MPN/100ml       | 2      | Fuori Norma | -                  | 0                |

Il Sindaco  
Sandro Pili